

den 5 juli 2013 10:55

Boverkets dnr 1232-2247/2013

Svar från Anders Johansson (Boverket)


Tvättstugor i flerbiljhus är att betrakta som ett utrymme i verksamhetsklass 3 då det är en del av kraven som ska finnas i eller i anslutning till en bostadslägenhet. Det allmänna rådet i avsnitt 5:358 blir därmed inte direkt tillämpligt då enbart verksamhetsklass 1, 2A, 2B och 5C nämns där.

En tvättstuga är däremot ut utrymme där man kan anses vistas mer än tillfälligt och ska uppfylla de allmänna kraven på tillfredställande utrymning enligt avsnitt 5:31. Om det inte finns utgång direkt till det fria från tvättstugan alternativt en utanförliggande utrymningskorridor i egen brandcell med möjlighet att gå åt två håll finns som ni påpekar en liknande risk att bli inestängd även om kraven på gångavstånd är uppfyllda. Enligt det allmänna rådet (5:358) skulle det motivera installation av ett utrymningslarm i andra verksamhetsklasser. Det är då byggherrens ansvar (normalt med hjälp av brandprojektören) att bedöma om det övergripande kravet på tillfredställande utrymning enligt 5:31 är uppfyllt eller om särskilda åtgärder, som ett utrymningslarm behövs.

Vänliga hälsningar

Anders Johansson
Brandingenjör

Boverket – Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende
Telefon: 0455-35 30 00
Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona
anders.johansson@boverket.se
www.boverket.se



Fråga gällande krav på utrymningslarm för tvättstugor

Vi har en fråga, om krav på utrymningslarm för rum enligt 5:358, där vi vill vara säkra på att vi inte feltolkar förenklad dimensionering.

Det allmänna rådet är tydligt med att larm endast krävs om det är fler än 30 personer i rummet eller fler än 10 personer och mer än 10 m från dörr till rummet och utrymningsväg.

Rådet är detsamma som i utrymningsdimensionering och NR. Däremot fanns det en tydlig skillnad i SBN där lydelsen endast var tillämplig "Om särskild risk för uppkomst för brand inte föreligger, som normalt i en kontorslägenhet..."

Vid tillämpning av tidigare BBR utan möjlighet till förenklad dimensionering har vår uppfattning varit att larm kunde behövas i andra miljöer än kontor.

Ett exempel är en tvättstuga i ett flerbostadhus källare. Källare med tillgång till två trapphus och i källaren finns förutom tvättstugan lägenhetsförråd. Allt i Vk1 och både tvättstuga och förråd nyttjas av samma personer, vilket innebär att de utgör en och samma brandcell.

Enligt 5:358 erfordras inget larm (givet övriga krav uppfylls som gångavstånd till utrymningsväg mm).

Tidigare har vi varit av uppfattningen att åtgärder krävs för att säkerställa utrymning från tvättstugor. Är det korrekt att enligt BBR19, kan t ex. en tvättstuga placeras så att man måste passera gemensamma utrymmen innan man når utrymningsvägarna, utan krav på utrymningslarm?