

[REDACTED]

Från: svarstjanst@boverket.se
Skickat: den 15 januari 2020 15:47
Till: [REDACTED]
Ämne: SV: Fråga gällande tillgång till utrymningsväg för utrymmen med tillfällig vistelse.
Ärendenr: 198246

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Hej [REDACTED]!

Ja, ett driftrum kan utformas med utrymning enbart via intertrappa ner till underliggande plan där dörr till det fria finns. Det måste inte finnas utrymningsväg från planet i utrymmen där personer vistas tillfälligt.

Vänliga hälsningar
Jörgen Svensson
Boverkets svarstjänst

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende
Telefon: växel 0455-35 30 00
Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona
svarstjanst@boverket.se
www.boverket.se



Från: registraturen@boverket.se
Skickat: 2020-01-08 10:06:07
Till: svarstjanst@boverket.se
Kopia:
Ämne: VB: Fråga gällande tillgång till utrymningsväg för utrymmen med tillfällig vistelse

Från: [REDACTED]
Skickat: den 8 januari 2020 09:48
Till: Registraturen <registraturen@boverket.se>
Ämne: Fråga gällande tillgång till utrymningsväg för utrymmen med tillfällig vistelse

Hej!

Jag har en fråga gällande krav på tillgång till utrymningsväg för utrymmen där personer endast vistas tillfälligt.

I avsnitt 5:321 framgår att utrymmen (i de flesta fall) ska utformas med tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar och personer ska kunna vistas där mer än tillfälligt.

I nästa stycke står att "Om bostaden eller lokalen har fler än ett plan ska det finnas minst en utrymningsväg från varje plan" (med undantag för mindre entresolplan). Här finns ingen hänvisning till huruvida vistelsen är tillfällig eller ej.

I avsnitt 5:3221 står att "Utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt ska utformas med tillgång till minst en utrymningsväg", I det allmänna råder framgår att utrymningsvägen kan vara åtkomlig via intilliggande brandcell, det står dock inget om huruvida utrymningsvägen får vara tillgänglig via annat plan eller ej.

Nu till min fråga:

Vad gäller för utrymmen, där personer enbart vistas tillfälligt, med avseende på förekomsten av utrymningsväg från planet?

Får exempelvis ett driftrum utformas med utrymning enbart via internt trappa ner till underliggande plan där dörr till det fria finns?

Måste även utrymmen där personer enbart vistas tillfälligt alltid förses med utrymningsväg i planet (utom mindre entresol)?

Vänligen

[Redacted signature]

[Redacted line]

Brandingenjör och Civ. ing. Riskhantering
Certifierad sakkunnig brandskydd på nivå-K (SAK 3)

[Redacted line]