

[REDACTED]

Från: svarstjanst@boverket.se
Skickat: den 14 oktober 2020 15:25
Till: [REDACTED]
Ämne: SV: Sv: Fråga gällande tillgång till utrymningsväg för utrymmen med tillfällig vistelse. Ärendenr: 198246. Ärendenr: 220360

Hej [REDACTED]!

BBR 5:321 handlar om där man vistas mer än tillfälligt och de reglerna behöver inte tillämpas vid enbart tillfällig vistelse, menar våra brandskyddsexperter.

Vänliga hälsningar
Jörgen Svensson
Boverkets svarstjänst

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende
Telefon: växel 0455-35 30 00
Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona
svarstjanst@boverket.se
www.boverket.se



Från: [REDACTED]
Skickat: 2020-10-08 08:33:11
Till: svarstjanst@boverket.se
Kopia:
Ämne: Sv: Fråga gällande tillgång till utrymningsväg för utrymmen med tillfällig vistelse. Ärendenr: 198246

Hej! Jag har ytterligare en fråga gällande avsnitt 5:3221, jag är lite osäker på hierarkin i reglerna.

Enligt BBR 29 :

"Om tillgång till minst två utrymningsvägar finns kan gångavstånd istället beräknas enligt avsnitt 5:331."

Om jag väljer att beräkna gångavstånd enligt avsnitt 5:331 från utrymmen med tillfällig vistelse, måste jag då även följa kraven i avsnitt 5:321 för utrymmen där man vistas mer än tillfälligt? (Behövs det en utrymningsväg i planet och får båda utrymningsvägar nås via intilliggande brandcell?)

Vänligen
/[REDACTED]